Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Ambrogio"
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Circ. n 237

Milano, 28 febbraio 2023

Al Personale Scolastico (Docenti e ATA)

Ai Genitori

Al Responsabile di Plesso

Scuola Primaria Ferraris

Alla Responsabile programma di sorveglianza dei materiali contenenti Amianto e FAV

Al RLS

Al DSGA

dell'I.C. Sant'Ambrogio

Agli Atti (Fascicolo Sicurezza)

Al Sito – Sezione Circolari

Oggetto: Informativa sulla presenza di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) negli edifici – Istruzioni operative per il personale e l'utenza

A seguito del controllo effettuato dal Comune di Milano, relativamente alla presenza negli edifici scolastici di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose artificiali (FAV), si comunica quanto segue:

nel Plesso Ferraris i rilievi eseguiti hanno evidenziato nel vespaio interrato la presenza su diversi punti del piano di calpestio di residui di rivestimento contenente amianto, proveniente verosimilmente dalle linee di distribuzione del calore. Si è evidenziato altresì un ammaloramento del rivestimento cementizio delle tubazioni nei sottotetti, con distaccamento del materiale sul piano di calpestio sottostante.

È pertanto opportuno che **i locali del vespaio seminterrato e del sottotetto siano interdetti all'accesso fino a completa rimozione del materiale contenente amianto** (si veda planimetria allegata).

Eventuali interventi di manutenzione messi in opera da personale comunale devono essere immediatamente segnalati alla Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

Milca Fiorella Granese

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053
Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it

I.C. S.AMBROGIO